



OGGETTO: Classe di resistenza al fuoco del prodotto Poroton Tramezza 10x45x25.

In riferimento a:

- Rapporto di Prova n. CSII711FR del 23.12.2011 rilasciato da CSI S.p.a. a Consorzio Poroton Italia, relativamente a blocco POROTON sp.8;
- Rapporto di Estensione, Est 003 Res/13 del 15 Maggio 2013, dei risultati di prova di una muratura realizzata con blocchi in laterizio denominati “POROTON sp.8” ad una muratura realizzata con blocchi in laterizio denominati “POROTON TRAMEZZA 8x45x25” prodotti presso gli stabilimenti dell'azienda Donati Laterizi S.r.l. - Campo (PI) e Gabbro (LI);

si rileva che il prodotto di Donati Laterizi S.r.l. denominato “POROTON TRAMEZZA 8x45x25” è classificato **EI 120**.

Il prodotto POROTON TRAMEZZA 10x45x25 è realizzato dalla stessa Donati Laterizi S.r.l. con le stesse materie prime e lo stesso processo produttivo del prodotto POROTON TRAMEZZA 8x45x25.

Il muro costruito con POROTON TRAMEZZA 10x45x25 possiede uno spessore non inferiore rispetto a quello costruito con POROTON TRAMEZZA 8x45x25.

Quindi, la classe di resistenza al fuoco del prodotto **POROTON TRAMEZZA 10x45x25** è uguale o maggiore di **EI 120**.

Gabbro 01.07.2013

Donati Laterizi S.r.l.

DONATI LATERIZI S.r.l.

Sede legale: Via Meucci, 28 – 56010 Campo (PI)

Sede amministrativa ed operativa: Loc. Le Fornaci, 54 – 57016 Gabbro – Rosignano Marittimo (LI)

Tel.: +39 0586.743611 – Fax: +39 0586.743661

Mail: info@donatilaterizi.it - Web: www.donatilaterizi.it

Cap. Soc.: 5274000 Euro I.V. – C.F./P.IVA: 00485360507